

Skattedirektoratet

Vår dato: 01.08.2022
Deres dato: 10.05.2022
Vår referanse: Agnes Brandt
Deres referanse: 2020/533

Høringssvar –SF6 – forslag til stortingsvedtak og forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

NHO viser til høringsbrev 10. mai 2022 med forslag til stortingsvedtak og forskrift om endringer i forskrift om særavgifter for innføringen av en avgift på svovelheksafluorid (SF6).

NHO viser til Energi Norges høringsuttalelse og knytter noen merknader til enkelte forslag i høringen.

NHO mener at det er viktig med en helhetlig tilnærming til regulering og avgiftslegging av SF6. En avgift på SF6 må ikke føre til bruk av andre mindre miljøvennlige løsninger i stedet.

I høringsnotatet er det foreslått at satsen for SF6 i produkter skal tilsvare 20 pst. av satsen av ren gass siden en begrenset andel av gassen vil lekke ut i atmosfæren. Samtidig skal satsen avspeile at utslippene skal skje frem i tid og at prisen på utslipp skal øke.

NHO mener at det er vanskelig å vurdere forslaget til avgiftsgrunnlag og beregning av sats. Høringsnotatet utdyper ikke hva anslaget på 20 pst. utslipp fra produkter bygger på. Avgiften skal også være knyttet opp mot fremtidige utslipp og prisen skal dermed avspeile en høyere utslippspris som ennå ikke er satt.

Det er foreslått et fritak for førstegangs påfylling av SF6 på nye høyspentanlegg. Begrunnelsen for fritaket er at avgiften skal prise utslipp til atmosfæren og ikke gass som forblir i lukkede anlegg. Etterfylling blir avgiftsbelagt, og utslippene blir dermed avgiftspliktige.

For at fritaket skal ha den tilsiktet virkningen, må all førstegangspåfylling omfattes. Den kan skje både på fabrikk/hos leverandør og ute i strømmettet. Det foreslåtte fritaket må derfor utformes bredere.

Med vennlig hilsen
Område Samfunnsøkonomi

Elektronisk sign.

Agnes Brandt
skattejurist