

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Saksbeh./tlf.nr.: Line S. Østhagen / 90877803
Deres ref./Deres dato: 2020/533 /10.05.2022
Vår ref.: 22/00527
Vår dato: 27.07.2022

horingsinnspill@skatteetaten.no

Høringssvar – avgift på SF₆

Det vises til høringsbrev om avgift på SF₆, datert 10.05.2022. På vegne av Finansdepartementet har Skattedirektoratet sendt på høring forslag til stortingsvedtak om avgift på SF₆, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av avgiften. Høringen gjelder forslag til teknisk utforming av en avgift på SF₆.

Statnett støtter forslaget, med følgende kommentarer:

Det vises til forslaget § 3-27-3. Forslag til måten refusjonsordningen skal virke, vil lage et behov for mellomfinansiering med f.eks. ekstra byggelån. For gassisolerte (GIS) anlegg på høyeste spenning (420kV) med flere GIS-felt, vil mellomfinansieringen, avhengig av behandlingstiden for refusjon, kunne utgjøre betydelige beløp. Refusjonsordningen vil også kreve administrative ressurser i NVE. Utformingen av foreslått refusjonsordning vil derfor utgjøre en signifikant økonomisk konsekvens, selv med refusjon. For å unngå behovet for mellomfinansiering, som en refusjonsordning krever, bør det vurderes en lavere avgift for førstegangsinstallering istedenfor en refusjonsordning.

EU-kommisjonen publiserte 5. april 2022 forslag til endringer i regelverket for fluorholdige klimagasser. Blant annet foreslås det nye forbud mot omsetning av utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser over en viss GWP-verdi, blant annet SF₆ i høyspentbrytere (utfasing av SF₆ innen 2031). Det fremkommer ikke av høringsbrevet hvorvidt det norske forslaget på avgift blir sett i sammenheng med EU-kommisjonens forslag om forbud i 2031. Vi ønsker at dette sees i sammenheng når avgiften utformes.

Med vennlig hilsen

Line Sunniva Østhagen

Kari Marthe Wien

Godkjent og ekspedert elektronisk

Statnett